

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307006492

三菱电机株式会社 福山制作所(生产者)及三菱电机自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

三菱电机株式会社 福山制作所(生产者)及三菱电机自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 三菱电机株式会社 福山制作所  
生产者地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格: NF125-CV、NF125-SV、NF125-HV;详细参数请详见附件  
依据的标准: GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称: 三菱电机株式会社 福山制作所  
生产企业地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号

## 生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社 福山制作所  
地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号  
联系人: 岡崎 惠造  
电话: 0081-84-926-8286  
电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp  
自我声明时间: 2022-03-30  
自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号

指定签字人: 溝上 陽介  
签章:

## 授权代表信息

名称: 三菱电机自动化(中国)有限公司  
地址: 上海市长宁区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位  
联系人: 欧华  
电话: 1801732\*\*\*\*  
电子邮箱: hua.ou@meach.cn  
自我声明时间: 2022-03-30  
自我声明地点: 上海市市辖区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位

指定签字人: 張 巍  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307006492

产品系列、型号、规格(附件):

NF125-CV, NF125-SV, NF125-HV  
Ui: 600V(NF125-CV), 690V(NF125-SV, NF125-HV);  
Uimp: 8kV;  
Ue: 230-380-400-415VAC/250VDC(内阻#) (NF125-CV, NF125-SV);  
230-380-400-415VAC (NF125-HV);  
In: 50A, 60A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A (NF125-CV);  
12.5A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 45A, 50A, 60A, 63A, 71A, 75A, 80A, 90A, 100A,  
125A (NF125-SV); 15A, 16A, 20A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A  
(NF125-HV);  
Ics:  
5kA/415VAC, 5kA/400VAC, 5kA/380VAC, 15kA/230VAC, 4kA/250VDC (NF125-CV);  
30kA/415VAC, 30kA/400VAC, 30kA/380VAC, 50kA/230VAC, 40kA/250VDC (NF125-SV);  
38kA/415VAC, 38kA/400VAC, 38kA/380VAC, 75kA/230VAC (NF125-HV);  
Icu:  
10kA/415VAC, 10kA/400VAC, 10kA/380VAC, 30kA/230VAC, 7.5kA/250VDC (NF125-CV);  
30kA/415VAC, 30kA/400VAC, 30kA/380VAC, 50kA/230VAC, 40kA/250VDC (NF125-SV);  
50kA/415VAC, 50kA/400VAC, 50kA/380VAC, 100kA/230VAC (NF125-HV);  
规格: 2P/3P (NF125-CV), 2P/3P/4P (NF125-SV, NF125-HV);  
过电压类别: A类;  
适用于: 断路器;  
接线端子: 螺钉式;  
接线端子形式如下:



## 生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社 福山制作所  
地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号  
联系人: 岡崎 惠造  
电话: 0081-84-926-8286  
电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp  
自我声明时间: 2022-03-30  
自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号  
指定签字人: 溝上 陽介  
签章:

## 授权代表信息

名称: 三菱电机自动化(中国)有限公司  
地址: 上海市长宁区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位  
联系人: 欧华  
电话: 1801732\*\*\*\*  
电子邮箱: hua.ou@meach.cn  
自我声明时间: 2022-03-30  
自我声明地点: 上海市市辖区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位  
指定签字人: 張巍  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。