

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307007468

三菱电机株式会社 福山制作所 (生产者) 及三菱电机自动化 (中国) 有限公司 (生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

三菱电机株式会社 福山制作所 (生产者) 及三菱电机自动化 (中国) 有限公司 (生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
生产者地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 万能式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
生产企业地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号

生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
联系人: 岡崎 惠造
电话: 0081849****
电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp
自我声明时间: 2024-04-16
自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
指定签字人: 森 貢
签章:

授权代表信息

名称: 三菱电机自动化 (中国) 有限公司
地址: 上海市浦东新区中国 (上海) 自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
联系人: 张俭
电话: 1391843****
电子邮箱: zhangjian@meach.cn
自我声明时间: 2024-04-16
自我声明地点: 上海市浦东新区中国 (上海) 自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
指定签字人: 张 毅
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007468

产品系列、型号、规格:

AE630-SW,AE1000-SW,AE1250-SW,AE1600-SW,AE2000-SWA;具体参数详见附件

生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
联系人: 岡崎 惠造
电话: 0081849****
电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp
自我声明时间: 2024-04-16
自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
指定签字人: 森 貢
签 章:

授权代表信息

名称: 三菱电机自动化(中国)有限公司
地址: 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
联系人: 张俭
电话: 1391843****
电子邮箱: zhangjian@meach.cn
自我声明时间: 2024-04-16
自我声明地点: 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
指定签字人: 张 巍
签 章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007468

产品系列、型号、规格(附件):

AE630-SW, AE1000-SW, AE1250-SW, AE1600-SW, AE2000-SWA,
Ui: 1000V;
Uimp: 12kV
Ie: AC240/440/500/600/690V,
In: 630A/AE630-SW, 1000A/AE1000-SW, 1250A/AE1250-SW,
1600A/AE1600-SW, 2000A/AE2000-SWA.
Over current release type: Electronic type.
Ies: 65kA,Icu: 65kA,Icw: 65kA/1s;
Selectivity Category: B;
Poles: 3P, 4P;
Used for disconnection:

Electronic accessories complied with Annex N:
Under voltage release : Us AC100-120V,AC200-240V,AC380-460V;
Shunt release: Us AC/DC100-250V, DC24-48V;
Motor operating device: Us AC/DC100-125,AC/DC200-250V
Closing coil: Us AC/DC100-250V,DC24-48V

生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
联系人: 岡崎 惠造
电话: 0081849****
电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp
自我声明时间: 2024-04-16
自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
指定签字人: 森 貢
签章:

授权代表信息

名称: 三菱电机自动化(中国)有限公司
地址: 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易
试验区富特北路201号第三层A部位
联系人: 张俭
电话: 1391843****
电子邮箱: zhangjian@meach.cn
自我声明时间: 2024-04-16
自我声明地点: 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易
试验区富特北路201号第三层A部位
指定签字人: 张 巍
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007468

产品系列、型号、规格(附件):

型号: AE630-SW, AE1000-SW, AE1250-SW, AE1600-SW, AE2000-SWA,
 额定电压(U): 1000V,
 额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV,
 额定工作电压(Usp): AC240/440/500/600/690V,
 额定电流(I): 630A/AE630-SW, 1000A/AE1000-SW, 1250A/AE1250-SW,
 1600A/AE1600-SW, 2000A/AE2000-SWA
 过电压保护和类型: 电子式,
 额定运行短路分断能力(Ics): 65kA,
 额定极限短路分断能力(Icu): 65kA,
 额定短路耐受电流(Iow): 65kA/1s,
 选择件类别: B,
 极数: 3P, 4P,
 适用于隔离:
 符合附录的电子附件:
 欠电压保护: Us AC100-120V, AC200-240V, AC380-480V
 分励脱扣器: Us AC/DC100-250V, DC24-48V
 电动操作机构: Us AC/DC100-125V, AC/DC200-250V
 符合线路: Us AC/DC100-250V, DC24-48V

型号解释:

AE 2000 -SWA -CBLY
 1 2 3 4
 1 AE Low voltage air circuit breaker 为断路器
 2 Rated Current 额定电流 630/630A 1000/1000A 1250/1250A
 2000/2000A
 3 SW Super World 系列 (额定电流为630A/1000A/1250A/1600A时)
 SWA Super World 系列(额定电流为2000A时)
 4 空白:带 OCR
 CBLY 不带 OCR, 为对应 Annex L 的产品

生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
 地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
 联系人: 岡崎 惠造
 电话: 0081849****
 电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp
 自我声明时间: 2024-04-16
 自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
 指定签字人: 森 貢
 签章:

授权代表信息

名称: 三菱电机自动化(中国)有限公司
 地址: 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
 联系人: 张俭
 电话: 1391843****
 电子邮箱: zhangjian@meach.cn
 自我声明时间: 2024-04-16
 自我声明地点: 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
 指定签字人: 张 巍
 签章:



张 巍

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。