

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307007478

三菱电机株式会社 福山制作所（生产者）及三菱电机自动化（中国）有限公司（生产者授权代表）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

三菱电机株式会社 福山制作所（生产者）及三菱电机自动化（中国）有限公司（生产者授权代表）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：三菱电机株式会社 福山制作所
生产者地址：日本国广岛县福山市绿町1番8号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：NF100-HRU;型号解释及参数详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：菱阳电机株式会社 府中工厂
生产企业地址：日本国广岛县府中市本山町10530-214

生产者联系信息

名称：三菱电机株式会社 福山制作所
地址：日本国广岛县福山市绿町1番8号
联系人：岡崎 惠造
电话：0081849****
电子邮箱：Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp
自我声明时间：2024-04-29
自我声明地点：日本国广岛县福山市绿町1番8号
指定签字人：森 貢
签章：

授权代表信息

名称：三菱电机自动化（中国）有限公司
地址：上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
联系人：张俭
电话：1391843****
电子邮箱：zhangjian@meach.cn
自我声明时间：2024-04-29
自我声明地点：上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
指定签字人：张 毅
签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307007478

产品系列、型号、规格(附件):

NF100-HRU.
UI500V.
Uimp 8kV.
Ue 230,400,440,500VAC.
In 1,2,3,5,10,15,20,25,30,40,50,60,70,75,80,90,100A.
过电流保护器类型 漏电保护式.
额定运行短路分断能力(Ics): 9kA/500VAC(20-100A),5kA/500VAC(1-15A).
13kA/400,440VAC(20-100A),8kA/400,440VAC(1-15A).
25kA/230VAC(20-100A),13kA/230VAC(1-15A).
额定运行短路分断能力(Icu): 18kA/500VAC(20-100A),10kA/500VAC(1-15A).
25kA/400,440VAC(20-100A),15kA/400,440VAC(1-15A).
50kA/230VAC(20-100A),25kA/230VAC(1-15A).
级数 2P,3P.
选择柱类别 A.
适用于隔离.
适用频率 50/60Hz.

3.3 型号的解析(Explanation of model type):



生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
联系人: 岡崎 惠造
电话: 0081849****
电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp
自我声明时间: 2024-04-29
自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
指定签字人: 森 頁
签章:

授权代表信息

名称: 三菱电机自动化(中国)有限公司
地址: 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
联系人: 张健
电话: 1391843****
电子邮箱: zhangjian@meach.cn
自我声明时间: 2024-04-29
自我声明地点: 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
指定签字人: 张 巍
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。