

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307002442

三菱电机株式会社 福山制作所（生产者）及三菱电机自动化（中国）有限公司（生产者授权代表）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

三菱电机株式会社 福山制作所（生产者）及三菱电机自动化（中国）有限公司（生产者授权代表）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：三菱电机株式会社 福山制作所
生产者地址：日本国广岛县福山市绿町1番8号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：具有剩余电流保护的断路器
产品系列、型号、规格：NV100-SRU ;型号解释及参数详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：菱阳电机株式会社 府中工厂
生产企业地址：日本国广岛县府中市本山町10530-214

生产者联系信息

名称：三菱电机株式会社 福山制作所
地址：日本国广岛县福山市绿町1番8号
联系人：岡崎 惠造
电话：0081849****
电子邮箱：Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp
自我声明时间：2024-04-29
自我声明地点：日本国广岛县福山市绿町1番8号
指定签字人：森 貢
签章：

授权代表信息

名称：三菱电机自动化（中国）有限公司
地址：上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
联系人：张俭
电话：1391843****
电子邮箱：zhangjian@meach.cn
自我声明时间：2024-04-29
自我声明地点：上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
指定签字人：张 隽
签章：



注：有关本声明信息其他可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307002442

产品系列、型号、规格(附件):

NV100-SRU:
 Ur 253V,
 Uimp 8kV,
 Uc AC100V, AC230V,
 In 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100A(3P)
 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50A(2P)
 过电压保护类型 浪涌电磁式
 选择继电器
 Ics 18kA/230VAC, 18kA/100VAC(2P/In 20-50A /3P In 20-100A),
 13kA/230VAC, 13kA/100VAC(2P/3P In 1-15A),
 Icu 35kA/230VAC, 35kA/100VAC(2P In 20-50A /3P In 20-100A),
 25kA/230VAC, 25kA/100VAC(2P/3P In 1-15A),
 额定剩余动作电流(I_n) 30mA, 50mA(2P/3P), 100/300/500mA 可逆(3P),
 额定剩余动作类型 A 型(非延时型),
 漏电流保护的类型 电子式
 I-m 25%Icu
 极数 2P, 3P,
 额定频率 50/60Hz,
 适用于隔离



生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
 地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
 联系人: 岡崎 惠造
 电话: 0081849****
 电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp
 自我声明时间: 2024-04-29
 自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
 指定签字人: 森 真
 签章:

授权代表信息

名称: 三菱电机自动化(中国)有限公司
 地址: 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
 联系人: 张俭
 电话: 1391843****
 电子邮箱: zhangjian@meach.cn
 自我声明时间: 2024-04-29
 自我声明地点: 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
 指定签字人: 张 魏
 签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。